

中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2020 年 10 月)

填报单位:  (公章)

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计 标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项目 及数值
猎德污水处理厂	120	129.83	263	214	25.5	17.6	是	无
大坦沙污水处理厂	55	54.21	250	142	30	17.2	是	无
沥滘污水处理厂	75	67.43	280	204	29.5	19.8	是	无
西朗污水处理厂	50	24.75	270	167	23	17.9	是	无
大沙地污水处理厂	45	22.74	270	222	27.8	17.5	是	无
龙归污水处理厂	29	17.90	280	244	30	20.0	是	无
竹料污水处理厂	6	3.85	280	206	30	15.7	是	无
石井污水处理厂	30	26.46	290	203	28.5	23.0	是	无
京溪污水处理厂	10	10.18	270	204	30	20.7	是	无
石井净水厂	30	21.76	280	168	30	21.8	是	无
健康城净水厂	10	3.50	280	197	30	19.5	是	无
江高净水厂	16	6.77	280	257	30	23.7	是	无
大观净水厂	20	5.15	270	231	30	23.1	是	无